測定項目	測定頻度 測定予定時期	測定場所	測定物質	管理目標値			測定結果（2019～2020年）											
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
水質分析 （放流水水質）	月次	サンプリング枡	生物化学的酸素要求量(BOD)	600	mg/L	以下	65	290	260	280	340	170	110	140	410	270	580	280	240	76
			化学的酸素要求量(COD)	—	mg/L	以下	48	140	120	140	110	100	77	93	88	110	150	99	110	90
			浮遊物質量(SS)	600	mg/L	以下	59	140	93	110	54	44	27	40	33	41	52	83	78	67
騒音測定	四半期/ 6・9・12・3月	—	AM8:00～PM7:00	70	db	以下	—	—	基準値以下	—	—	基準値以下	—	—	基準値以下	—	—	基準値以下	—	—
振動測定	四半期/ 6・9・12・3月	—	AM8:00～PM7:00	65	db	以下	—	—	基準値以下	—	—	基準値以下	—	—	基準値以下	—	—	基準値以下	—	—
汚泥分析 （溶出・含有試験）	年次/ 毎年7月度1回	水処理棟	アルキル水化銀化合物	0.0005	mg/L	以下	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			水銀又はその化合物	0.005	mg/L	以下	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			カドミウム又はその化合物	0.3	mg/L	以下	—	—	—	<0.009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			鉛又はその化合物	0.3	mg/L	以下	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			有機りん化合物	1	mg/L	以下	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			六価クロム化合物	1.5	mg/L	以下	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			砒素又はその化合物	0.3	mg/L	以下	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			シアン化合物	1	mg/L	以下	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/L	以下	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			トリクロロエチレン	0.3	mg/L	以下	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			テトラクロロエチレン	0.1	mg/L	以下	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			ジクロロメタン	0.2	mg/L	以下	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			四塩化炭素	0.02	mg/L	以下	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1,2－ジクロロエタン	0.04	mg/L	以下	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1,1－ジクロロエチレン	0.2	mg/L	以下	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			シス－1,2－ジクロロエチレン	0.4	mg/L	以下	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1,1,1－トリクロロエタン	3	mg/L	以下	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1,1,2－トリクロロエタン	0.06	mg/L	以下	—	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1,3－ジクロロプロペン	0.02	mg/L	以下	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			チウラム	0.06	mg/L	以下	—	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			シマジン	0.03	mg/L	以下	—	—	—	<0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			チオベンカルブ	0.2	mg/L	以下	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			ベンゼン	0.1	mg/L	以下	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			セレン又はその化合物	0.3	mg/L	以下	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1,4－ジオキサン	0.5	mg/L	以下	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—