

測定項目	測定頻度/ 測定予定時期	測定場所	測定物質	管理目標値	測定結果													
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
電力量	月次	キュービクル		1,000,000 kwh/月 以下	956,010	711,804	668,574	766,254	665,766	713,226	688,014							
水質分析 (放流水水質)	月次	サンプリング枡	生物化学的酸素要求量(BOD)	600 mg/L 以下	310	450	270	140	220	320	270							
			化学的酸素要求量(COD)	- mg/L 以下	160	180	130	120	160	160	160							
			浮遊物質量(SS)	600 mg/L 以下	91	90	97	80	130	68	99							
臭気測定 (悪臭22物質の一部)	四半期/ 6・9・12・3月	敷地境界線(北)	空气中アンモニアガス濃度	1 ppm 以下	-	-	基準値以下	基準値以下	基準値以下	基準値以下	基準値以下							
		敷地境界線(東)		1 ppm 以下	-	-	基準値以下	基準値以下	基準値以下	基準値以下	基準値以下							
騒音測定	四半期/ 6・9・12・3月	敷地境界線(北)	AM8:00~PM7:00	70 db 以下	-	-	基準値以下	基準値以下	基準値以下	基準値以下	基準値以下							
		敷地境界線(東)		70 db 以下	-	-	基準値以下	基準値以下	基準値以下	基準値以下	基準値以下							
振動測定	四半期/ 6・9・12・3月	敷地境界線(北)	AM8:00~PM7:00	65 db 以下	-	-	基準値以下	基準値以下	基準値以下	基準値以下	基準値以下							
		敷地境界線(東)		65 db 以下	-	-	基準値以下	基準値以下	基準値以下	基準値以下	基準値以下							
汚泥分析(溶出・含有試験)	年次/ 毎年7月度1回	水処理棟	アルキル水化銀化合物	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-	-							
			水銀又はその化合物	0.005 ppm 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-							
			カドミウム又はその化合物	0.3 ppm 以下	-	-	-	<0.009	-	-	-							
			鉛又はその化合物	0.3 ppm 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-							
			有機リン化合物	1 ppm 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-							
			六価クロム化合物	1.5 ppm 以下	-	-	-	<0.05	-	-	-							
			砒素又はその化合物	0.3 ppm 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-							
			シアン化合物	1 ppm 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-							
			ホリ塩化ビフェニール	0.003 ppm 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-							
			トリクロロエチレン	0.3 ppm 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-							
			テトラクロロエチレン	0.1 ppm 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-							
			ジクロロメタン	0.2 ppm 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-							
			四塩化炭素	0.02 ppm 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-							
			1,2-ジクロロエタン	0.04 ppm 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-							
			1,1-ジクロロエチレン	0.2 ppm 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-							
			シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 ppm 以下	-	-	-	<0.04	-	-	-							
			1,1,1-トリクロロエタン	3 ppm 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-							
			1,1,2-トリクロロエタン	0.06 ppm 以下	-	-	-	<0.006	-	-	-							
			1,3-ジクロロプロパン	0.02 ppm 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-							
			チウラム	0.06 ppm 以下	-	-	-	<0.006	-	-	-							
シマジン	0.03 ppm 以下	-	-	-	<0.003	-	-	-										
チオベンカルブ	0.2 ppm 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-										
ベンゼン	0.1 ppm 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-										
セレン又はその化合物	0.3 ppm 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-										
ジオキサソ	0.5 ppm 以下	-	-	-	<0.05	-	-	-										
水分含有量(含水率)				85 % 以下	-	-	-	-	-	-	-							