測定項目	測定頻度/測定予定時期	測定場所	測定物質	管理目標値	測定結果											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電力量	月次	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ		1,000,000 kwh/月 以下	956,010	711,804										
水質分析（放流水水質）	月次	サンプリング枡	生物化学的酸素要求量(BOD)	600 mg/L 以下	310	450										
			化学的酸素要求量(COD)	－ mg/L 以下	160	180										
			浮遊物質量(SS)	600 mg/L 以下	91	90										
臭気測定（悪臭22物質の一部）	四半期/6・9・12・3月	敷地境界線(北)	空気中アンモニアガス濃度	1 ppm 以下	-	-										
		敷地境界線(東)		1 ppm 以下	-	-										
騒音測定	四半期/6・9・12・3月	敷地境界線(北)	AM8:00～PM7:00	70 db 以下	-	-										
		敷地境界線(東)		70 db 以下	-	-										
振動測定	四半期/6・9・12・3月	敷地境界線(北)	AM8:00～PM7:00	65 db 以下	-	-										
		敷地境界線(東)		65 db 以下	-	-										
汚泥分析(溶出・含有試験)	年次/毎年7月度1回	水処理棟	ｱﾙｷﾙ水化銀化合物	検出されないこと	-	-										
			水銀又はその化合物	0.005 ppm 以下	-	-										
			ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物	0.3 ppm 以下	-	-										
			鉛又はその化合物	0.3 ppm 以下	-	-										
			有機リン化合物	1 ppm 以下	-	-										
			六価ｸﾛﾑ化合物	1.5 ppm 以下	-	-										
			砒素又はその化合物	0.3 ppm 以下	-	-										
			ｼｱﾝ化合物	1 ppm 以下	-	-										
			ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆｰﾙ	0.003 ppm 以下	-	-										
			ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.3 ppm 以下	-	-										
			ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1 ppm 以下	-	-										
			ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2 ppm 以下	-	-										
			四塩化炭素	0.02 ppm 以下	-	-										
			1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04 ppm 以下	-	-										
			1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.2 ppm 以下	-	-										
			ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4 ppm 以下	-	-										
			1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3 ppm 以下	-	-										
			1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06 ppm 以下	-	-										
			1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02 ppm 以下	-	-										
			ﾁｳﾗﾑ	0.06 ppm 以下	-	-										
			ｼﾏｼﾞﾝ	0.03 ppm 以下	-	-										
			ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.2 ppm 以下	-	-										
			ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.1 ppm 以下	-	-										
			ｾﾚﾝ又はその化合物	0.3 ppm 以下	-	-										
			ジオキサン	0.5 ppm 以下	-	-										
			水分含有量(含水率)	85 % 以下	-	-										